



До  
Всички кандидати в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД“

**Уважаеми Кандидати,**

Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата и на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, правим следното разяснение:

**Въпрос:** 1.В количествената сметка сте заложили PVC дограма,моля да уточните цвят,дебелина на профил и характеристики на стъклопакета.

**Отговор:** PVC дограма- 4 камерна; стъклопакет-двоен, външно стъкло-тип” 4 сезона”, газ, аргон 24 мм.

**Въпрос:** 2.По зададената спецификация има 4 вида прозорци от всеки етаж. Моля да уточните от кой вид по колко броя трябва да се оферират.

**Отговор:** Видът прозорци са показани с цел офериране – обръщане около прозорци, около прозоречни рамки, възстановяване на подпрозоречни первази.

**Въпрос:** 3.Входната врата на фасада "Изток" трябва ли да бъде с конкретен вид дръжки, заключване, брава и автоматика? Ако "Да"- моля посочете изискването.

**Отговор:** Не

**Въпрос:** 4.В техническия проект има детайл за врата входна от какъв материал трябва да бъде и моля за детайл на врата,както и конкретен вид дръжки, заключване, брава и автоматика?

**Отговор:** Входна врата - Алюминиева

**Въпрос:** 5.Арките над входната врата и двата прозореца в страни в обхвата на офертата ли са?

**Отговор:** Да

**Въпрос:** 6.Подпрозоречните первази от какъв материал са?

**Отговор:** Алюминиеви первази- цветни. Предвидени са на фасада- север.

**Въпрос:** 7.В техническия проект са показани три цвята мазилка /2,3,4/, моля да уточните цветовете по RAL, характеристика на декоративната мазилка /зърнометрия.силиконова или силикатна или др./

**Отговор:** Цвят 1- бял ( арх. елементи- колони, рамки и др.)

Цвят 2- етаж1- RAL 7044

Цвят 3- етаж, 2,3,4- RAL 9001

Цвят 4- етаж 2,3,4- RAL 9003

Декоративна мазилка-силикатна-2 мм

**Въпрос:** 8.Моля да ни изпратите детайли или техничеки характеристики за покривни панели от поз.36.

**Отговор:** Покривни панели тип „сандвич” с каменна вата- 5 см., цвят RAL 9007

**Въпрос: 9.**Моля да ни уточните за къде е "поцинкованата ламарина" от позиция 39.

**Отговор:** Предвидена е за седящ олук-покрив.

**Въпрос: 10.**Моля да уточните какви да са олуците/ полукръгли, безшевни, малки, големи или др./.

**Отговор:** Безшевни от пластматизирана ламарина, кафяв цвят.

**Въпрос: 11.**Моля да уточните водосточните тръби (кръгли, ф?, правоъгълни), от каква ламарина.

**Отговор:** Кръгли, ф100, пластматизирана ламарина, кафяв цвят.

**Въпрос: 12.** Едноетажните сгради отзад на Терапевтичния блок в обхвата на поръчката ли са?

**Отговор:** Не.

30.04.2020г.

.....  
Д-р Крaсимиp Пeтpов  
Изп. директор

