



До  
Всички кандидати в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД“

**Уважаеми Кандидати,**

Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата и на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, правим следното разяснение:

**Въпрос:** В количествена сметка поз.26 Възстановяване декоративни елементи, за кои елементи се има предвид и какви дейности /СМР/ са необходими за възстановяването им?

**Отговор:** Относно т. 26 от представената количествена сметка- Възстановяване на декоративни елементи са включени:

- Почистване, запълване на пукнатини и обрушвания по тухлен фриз при цокъла на сградата
- Почистване, запълване на пукнатини и обрушвания по каменен фриз на кота +5,10 м на сградата
- Почистване, запълване на пукнатини и обрушвания по стреха на сградата
- Почистване, запълване на пукнатини и обрушвания по декоративни колони и пилатри на фасада „ Юг“
- Възстановяване на декоративни околопрозоречни рамки, фризове и подпрозоречни первази при фасади „ Юг“, „Изток“ и „Запад“.

За описаните дейности са приложени архитектурни детайли.

11.05.2020г.

